

附件2：2022年云南省塑料给排水管材产品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一社会信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	塑料给排水管材	915301220724511778	昆明西顿管道制造有限公司	昆明市晋宁区工业园区晋城基地	91530000MA6K5LYD33	云南省建设投资控股集团有限公司	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号	HDPE中空壁缠绕管	DN200 SN8	不合格	平均内径、环刚度	云南省产品质量监督检验研究院
2	塑料给排水管材	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	91530000MA6K5LYD33	云南省建设投资控股集团有限公司	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号	PVC-U排水管(III)	dn110mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
3	塑料给排水管材	9153012709303740XA	云南厦宝科技有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区新材料片区7号路南侧	91530000MA6K5LYD33	云南省建设投资控股集团有限公司	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	DN300 SN8	不合格	最小内层壁厚、最小层压壁厚、环柔性	云南省产品质量监督检验研究院
4	塑料给排水管材	/	重庆永高塑业发展有限公司	/	91532901MA6QG TBU3Q	大理恒鹏商贸有限公司	云南省大理白族自治州大理市满江街道上登工业区关宾路西侧	给水用PP-R冷水管	S4 dn32×3.6mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
5	塑料给排水管材	/	重庆永高塑业发展有限公司	/	91532901MA6QG TBU3Q	大理恒鹏商贸有限公司	云南省大理白族自治州大理市满江街道上登工业区关宾路西侧	建筑排水用PVC-U管材	φ50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
6	塑料给排水管材	/	云南厦宝科技有限公司	/	92532926MA6QF7WJ1W	南涧县恒泰五金经营部	大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇南涧镇金龙路(农资公司小湾宾馆旁)	PP-R增强复合管	Φ25×3.5mm	不合格	平均外径、壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
7	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	92532926MA6Q8QJP1X	南涧县管之家建材店	云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇安定社区居委会南涧综合建材物流城3栋15-18号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S4 dn25×en2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
8	塑料给排水管材	/	云南金诺达管业有限公司	/	92532926MA6Q8QJP1X	南涧县管之家建材店	云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇安定社区居委会南涧综合建材物流城3栋15-18号	PPR冷水管	32 × 3.6 1.6MPa	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
9	塑料给排水管材	/	金德南宁工业园	广西壮族自治区南宁市马山县齐利乡苏博工业园	92532926MA6LPK2E5U	南涧县兴达五金建材经营部	云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇金龙路	PPR生态管	S3.2 dn25×3.5mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
10	塑料给排水管材	/	云南央博管业有限公司	/	91532900MA6N00DD8R	大理发清商贸有限公司	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江建材城一期22栋17-24号	PP-R工程热水管	S3.2 PN2.0MPa dn25×3.5mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
11	塑料给排水管材	/	浙江容德管业有限公司授权昆明容德管道科技有限公司	/	91532900MA6N00DD8R	大理发清商贸有限公司	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江建材城一期22栋17-24号	PVC-U建筑用排水管	φ50mm×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
12	塑料给排水管材	/	广东雄塑科技集团股份有限公司	/	91532900MA6NK1JR2A	大理管之家商贸有限公司	大理经济开发区龙山建材市场10幢1-8号	PP-R给水管	S5 dn25×2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
13	塑料给排水管材	/	广西雄塑科技发展有限公司	/	91532900MA6NK1JR2A	大理管之家商贸有限公司	大理经济开发区龙山建材市场10幢1-8号	PVC-U管材	dn50×2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院

14	塑料给排水管材	91532901688579208M	云南宏祥瑞塑胶管业有限公司	云南省大理白族自治州大理市下关镇青光山(地质三大队基地)	91532901688579208M	云南宏祥瑞塑胶管业有限公司	云南省大理白族自治州大理市下关镇青光山(地质三大队基地)	PE给水管	PE100 dn25 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
15	塑料给排水管材	91532901688579208M	云南宏祥瑞塑胶管业有限公司	云南省大理白族自治州大理市下关镇青光山(地质三大队基地)	91532901688579208M	云南宏祥瑞塑胶管业有限公司	云南省大理白族自治州大理市下关镇青光山(地质三大队基地)	PE给水管	PE100 dn32 1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
16	塑料给排水管材	91532901323085715A	大理万塑龙塑钢制品有限责任公司	云南省大理州大理市经济开发区上登工业园区A-2幢	91532901323085715A	大理万塑龙塑钢制品有限责任公司	云南省大理州大理市经济开发区上登工业园区A-2幢	聚乙烯PE给水管	PE100 DN32 PN: 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
17	塑料给排水管材	91532901323085715A	大理万塑龙塑钢制品有限责任公司	云南省大理州大理市经济开发区上登工业园区A-2幢	91532901323085715A	大理万塑龙塑钢制品有限责任公司	云南省大理州大理市经济开发区上登工业园区A-2幢	PE给水管	PE100 DN40 PN: 1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
18	塑料给排水管材	91532923MA6Q4EM1XF	益华管道(大理)有限公司	云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区公共服务中心	91532923MA6Q4EM1XF	益华管道(大理)有限公司	云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区公共服务中心	给水用聚乙烯(PE)管材	PE80 dn32 × 3.0mm SDR11 PN : 1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
19	塑料给排水管材	91532923MA6Q4EM1XF	益华管道(大理)有限公司	云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区公共服务中心	91532923MA6Q4EM1XF	益华管道(大理)有限公司	云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区公共服务中心	给水用聚乙烯(PE)管材	PE80 dn63 × 4.7mm SDR13.6 PN1.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
20	塑料给排水管材	91532901316263448D	大理云鑫塑胶科技有限公司	云南省大理州大理市湾桥镇中庄村5社	91532901316263448D	大理云鑫塑胶科技有限公司	云南省大理州大理市湾桥镇中庄村5社	PVC-U排水管	50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
21	塑料给排水管材	/	昆明荣德福管材制造有限公司	云南省昆明市富民工业园区	92532926MA6P67RP9H	南涧县敏华建材店	大理南涧县南涧镇润河社区居委会南涧县第二综合集贸市场	PVC-U排水管材	Φ50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
22	塑料给排水管材	/	联星管业有限公司	/	92532926MA6P67RP9H	南涧县敏华建材店	大理南涧县南涧镇润河社区居委会南涧县第二综合集贸市场	PVC-U排水管材	Φ75mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
23	塑料给排水管材	92532923MA6NNRWW35	祥云林发金耀达塑胶管业	祥云县下庄镇清益村	92532923MA6NNRWW35	祥云林发金耀达塑胶管业	祥云县下庄镇清益村	PVC-U排水管材	Φ50mm×1.8mm	不合格	密度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验(0℃)	云南省产品质量监督检验研究院
24	塑料给排水管材	92532923MA6NNRWW35	祥云林发金耀达塑胶管业	祥云县下庄镇清益村	92532923MA6NNRWW35	祥云林发金耀达塑胶管业	祥云县下庄镇清益村	PVC-U排水管材	Φ75mm×2.1mm	不合格	平均外径、壁厚、密度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验(0℃)	云南省产品质量监督检验研究院
25	塑料给排水管材	91532923MA6NB7Y71G	祥云天鹏塑业有限公司	云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇金鹏亚麻厂内	91532923MA6NB7Y71G	祥云天鹏塑业有限公司	云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇金鹏亚麻厂内	PVC-U硬聚氯乙烯排水管	Φ50×1.4mm	不合格	落锤冲击试验(0℃)	云南省产品质量监督检验研究院
26	塑料给排水管材	91532923MA6NB7Y71G	祥云天鹏塑业有限公司	云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇金鹏亚麻厂内	91532923MA6NB7Y71G	祥云天鹏塑业有限公司	云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇金鹏亚麻厂内	PVC-U硬聚氯乙烯排水管	Φ75×1.6mm	不合格	落锤冲击试验(0℃)	云南省产品质量监督检验研究院
27	塑料给排水管材	91532923MA6K6D8D1N	云南华诺工贸有限公司	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区(豹子洞片区)	91532923MA6K6D8D1N	云南华诺工贸有限公司	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区(豹子洞片区)	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	DN300 SN12.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
28	塑料给排水管材	/	江苏菲世特管业有限公司	吴江区七都镇吴越南路东侧	92533421MA6KP8DM70	香格里拉市辉煌涂料经营部	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇仁安建材城13-1	给水用聚丙烯(PPR)管材(热水)	dn25mm×3.5mm 2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院

29	塑料给排水管材	/	崇州市岷江塑胶有限公司	/	92530721MA6L5TH28R	玉龙县黄山镇悦意塑胶建材经营部	玉龙县黄山镇长水路嘉和建材城D1幢7-8号	热水用聚丙烯(PP-R)给排水管材	S3.2 DN25 × EN3.5m m 2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
30	塑料给排水管材	/	崇州市岷江塑胶有限公司	/	92530721MA6L5TH28R	玉龙县黄山镇悦意塑胶建材经营部	玉龙县黄山镇长水路嘉和建材城D1幢7-8号	PVC-U排水管材	DN110×2.8	不合格	密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
31	塑料给排水管材	/	上海卡迪尔管业有限公司	青浦区西岑镇莲湖路53号109室	92530721MA6L5M6Y0B	玉龙县黄山镇闽东建材经营部	玉龙县黄山镇嘉和建材城B2幢8-9号	PP-R热水管	dn20 × 2.8 PN2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
32	塑料给排水管材	/	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市南海子工业园区	91530721MA6N30FE5E	玉龙县中逸商贸有限公司	云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇加乐建材城21栋A1-2B1号	建筑排水用PVC-U管材	dn50 × en2.0m	不合格	密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
33	塑料给排水管材	915305220546566892	腾冲华腾塑业有限责任公司	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区红星小区192号(腾冲市公安局戒毒所内)	915305220546566892	腾冲华腾塑业有限责任公司	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区红星小区192号(腾冲市公安局戒毒所内)	PVC-U优质排水管	Φ75×2.3	不合格	壁厚、密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
34	塑料给排水管材	915305220546566892	腾冲华腾塑业有限责任公司	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区红星小区192号(腾冲市公安局戒毒所内)	915305220546566892	腾冲华腾塑业有限责任公司	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区红星小区192号(腾冲市公安局戒毒所内)	PVC-U优质排水管	Φ110×3.2mm	不合格	壁厚、密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
35	塑料给排水管材	/	广东雄塑科技集团股份有限公司	/	91530581MA6QEDY18A	腾冲皖峪商贸有限公司	云南省保山市腾冲市腾越街道观音塘社区滨河小区554号	PP-R给排水管材	S4 dn20×2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
36	塑料给排水管材	/	云南启弘塑业有限公司	/	91530581MA6QEDY18A	腾冲皖峪商贸有限公司	云南省保山市腾冲市腾越街道观音塘社区滨河小区554号	PP-R热水管	dn25 × 3.5 PN2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
37	塑料给排水管材	/	福建云航管业科技有限公司	/	91530522MA6N0NX602	腾冲恒东商贸有限公司	云南省保山市腾冲市腾越镇文星社区文财小区文二村民小组381号附2号	PP-R冷水管	20 × 2.3 PN1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
38	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	91530522MA6L1KMM7N	腾冲市宁发建材有限公司	云南省保山市腾冲市腾越镇天成社区霁虹小区51号	冷水用聚丙烯(PP-R)管材	S5 dn20×en2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院
39	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	91530522MA6L1KMM7N	腾冲市宁发建材有限公司	云南省保山市腾冲市腾越镇天成社区霁虹小区51号	PVC-U排水管	dn50mm × 1.8m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
40	塑料给排水管材	/	崇州市珉江塑胶有限公司	/	92530522MA6MF2YCXM	腾冲市腾越镇吕洪强建材经营部	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区居民委员会东盈综合市场建材区10至13号	冷热水用聚丙烯(PP-R)给排水管材	S4 dn25 × en2.8 1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
41	塑料给排水管材	/	崇州市珉江塑胶有限公司	/	92530522MA6MF2YCXM	腾冲市腾越镇吕洪强建材经营部	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区居民委员会东盈综合市场建材区10至13号	建筑排水用PVC-U管材	dn50×2.0	不合格	密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
42	塑料给排水管材	91530502693065439R	保山市山欣塑料制品有限责任公司	云南省保山市隆阳区蒲缥镇山门口村	91530502693065439R	保山市山欣塑料制品有限责任公司	云南省保山市隆阳区蒲缥镇山门口村	PE给水管	dn32 SDR11 PE80 1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
43	塑料给排水管材	91530502693065439R	保山市山欣塑料制品有限责任公司	云南省保山市隆阳区蒲缥镇山门口村	91530502693065439R	保山市山欣塑料制品有限责任公司	云南省保山市隆阳区蒲缥镇山门口村	PE给水管	dn63 SDR13.6 PE80 1.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院

44	塑料给排水管材	/	金塑企业集团（上海）有限公司	/	92530502MA6ME XW67C	隆阳区永安居建材经营部	云南省保山市隆阳区九隆街道泰龙建材商场A区15幢07号	给水用三型聚丙烯（PP-R）管材	dn25 × 3.5 S3.2	合格		云南省产品质量监督检验研究院
45	塑料给排水管材	/	成都川路塑胶集团有限公司	/	92530502MA6ME MAAXL	隆阳区川保建材经营部	云南省保山市隆阳区九隆街道泰龙建材商场A区4号	PP-R冷水管	S4 25×2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
46	塑料给排水管材	/	成都川路塑胶集团有限公司	/	92530502MA6ME MAAXL	隆阳区川保建材经营部	云南省保山市隆阳区九隆街道泰龙建材商场A区4号	PVC-U无铅排水管	50×2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院
47	塑料给排水管材	91530900MA6PTGAG 7F	临沧恒乙管业有限公司	云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区工业园区标准厂房2幢一层	91530900MA6PT GAG7F	临沧恒乙管业有限公司	云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区工业园区标准厂房2幢一层	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	DN500 SN8	不合格	最小内层壁厚	云南省产品质量监督检验研究院
48	塑料给排水管材	/	爱康企业集团（上海）有限公司	/	91530902MA6PJ CK478	临沧锦来建材有限公司	云南省临沧市临翔区东港商城团结路市一中铺面201-204	PP-R冷热水管材	S3.2 dn20×en2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
49	塑料给排水管材	/	爱康企业集团（上海）有限公司	/	91530902MA6PJ CK478	临沧锦来建材有限公司	云南省临沧市临翔区东港商城团结路市一中铺面201-204	建筑排水用PVC-U管材	dn50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
50	塑料给排水管材	/	云南亨财管道有限公司	/	92530902MA6NQ KY01B	临沧市临翔区亨财管道材料经营部	临沧市临翔区凤翔街道办事处团结路金穗园9-11	亨财给水用聚丙烯（PP-R）管材	S4.0 dn25×en2.8m m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
51	塑料给排水管材	/	云南亨财管道有限公司	/	92530902MA6NQ KY01B	临沧市临翔区亨财管道材料经营部	临沧市临翔区凤翔街道办事处团结路金穗园9-11	建筑排水用PVC-U管材	dn50×1.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
52	塑料给排水管材	/	重庆永高塑业发展有限公司	/	92530902MA6M9 7Y37K	临翔区众和五金机电经营部	临沧市临翔区南天路186号	给水用PP-R冷热水管材	S3.2 dn32×en4.4m m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
53	塑料给排水管材	/	重庆永高塑业发展有限公司	/	92530902MA6M9 7Y37K	临翔区众和五金机电经营部	临沧市临翔区南天路186号	PVC-U排水管	Φ50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
54	塑料给排水管材	/	日丰企业集团	/	92530902MA6Q2 X5N2A	临沧市临翔区通多建材经营部	临沧市临翔区凤翔街道办事处云典首座6号商铺	PP-R精装管	S4 dn25×2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
55	塑料给排水管材	/	日丰企业集团	/	92530902MA6Q2 X5N2A	临沧市临翔区通多建材经营部	临沧市临翔区凤翔街道办事处云典首座6号商铺	PVC-U排水管	dn50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
56	塑料给排水管材	/	康泰塑胶科技集团有限公司	/	91530902MA7LN YG5XU	临沧龙峰装饰工程有限公司	云南省临沧市临翔区万森建材城仓库区2幢1号商铺	PP-R冷热水管材	S5 dn32×en2.9	合格		云南省产品质量监督检验研究院
57	塑料给排水管材	/	云南善水管业有限公司	/	91530902MA7LN YG5XU	临沧龙峰装饰工程有限公司	云南省临沧市临翔区万森建材城仓库区2幢1号商铺	PP-R冷水管	25 × 2.8 PN=1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
58	塑料给排水管材	/	昆明市金刚上善塑业有限公司	/	91530902MA6K9 F2B9T	临沧川东建材有限公司	云南省临沧市临翔区扎路营建材市场8幢103号商铺	给水用聚丙烯（PP-R）管材	dn25×2.8mm/ PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
59	塑料给排水管材	/	上海赛德管业有限公司	/	91530902MA6K9 F2B9T	临沧川东建材有限公司	云南省临沧市临翔区扎路营建材市场8幢103号商铺	PP-R给水管材	S4 dn25×en2.8m	合格		云南省产品质量监督检验研究院

60	塑料给排水管材	/	崇州市岷江塑胶有限公司	/	91530902688588163W	临沧市万丰经贸有限公司	云南省临沧市临翔区南天路宝润苑1-5号商铺	冷水用聚丙烯(PP-R)给排水管材	S4 dn32 × en3.6m m 1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
61	塑料给排水管材	/	昆明市大章塑料厂	/	91530902688588163W	临沧市万丰经贸有限公司	云南省临沧市临翔区南天路宝润苑1-5号商铺	UPVC排水管材	Φ 50 × 2.0 × 400 0AA	合格		云南省产品质量监督检验研究院
62	塑料给排水管材	/	广东雄塑科技集团股份有限公司(授权YN)制造	云南省玉溪市易门县龙泉镇文昌路218号	92530922MA6KBEX5K	云县童琪珊管业批发中心	云南省临沧市云县爱华镇草皮街丙票新村20号祥临公路侧	PP-R冷热水管材	S4 dn25 × en2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
63	塑料给排水管材	/	云南雄塑科技发展有限公司	/	92530922MA6KBEX5K	云县童琪珊管业批发中心	云南省临沧市云县爱华镇草皮街丙票新村20号祥临公路侧	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	dn75 × 2.3	合格		云南省产品质量监督检验研究院
64	塑料给排水管材	/	昆明苏牛管业有限公司	/	92530922MA6MU1B39W	云县志辉水暖建材经营部	云南省临沧市云县爱华镇草皮街供排水公司租房	PP-R热水管	S3.2 PM2.0MPa dn25 × 3.5mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
65	塑料给排水管材	/	云南亨财管道有限公司	/	91530922MA6PU89389	云县俊恩商贸有限公司	云南省临沧市云县爱华镇新云洲社区滨河西路100号	给水用聚丙烯(PP-R)管材	S3.2 dn25 × en3.5m m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
66	塑料给排水管材	/	云南亨财管道有限公司	/	91530922MA6PU89389	云县俊恩商贸有限公司	云南省临沧市云县爱华镇新云洲社区滨河西路100号	建筑排水用PVC-U管材	dn50 × en2.0m m	不合格	密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
67	塑料给排水管材	/	昆明荣德福管材制造有限公司	云南省昆明市富民县工业园区	92530922MA6PJ JWH96	云县伟航建材店	云南省临沧市云县爱华镇官庄河滇西南建材市场2栋125-126号	给水用聚丙烯(PP-R)管材	S4 25 × 2.8mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
68	塑料给排水管材	/	联星管业有限公司	/	92530922MA6PJ JWH96	云县伟航建材店	云南省临沧市云县爱华镇官庄河滇西南建材市场2栋125-126号	PVC-U排水管材	Φ75mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
69	塑料给排水管材	/	安徽省泽亚管业有限责任公司	/	915326212181706514	文山供排水总公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道西山社区西华路1号	PP-R给水管(冷水)	S4 dn32 × en3.6m m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
70	塑料给排水管材	/	安徽省泽亚管业有限责任公司	/	915326212181706514	文山供排水总公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道西山社区西华路1号	稳态管(PP-R冷水管)	25 × 2.8 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
71	塑料给排水管材	/	四川中财管道有限公司	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)南一路77号	92532622MA6PQ JXUXU	砚山县腾楚建材经营部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇高速公路连接线(华博创业园B.43-44号)	PP-R热水管材	S3.2 dn25 × en3.5m m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
72	塑料给排水管材	/	四川中财管道有限公司	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)南一路77号	92532622MA6PQ JXUXU	砚山县腾楚建材经营部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇高速公路连接线(华博创业园B.43-44号)	建筑排水用PVC-U管材	dn75 × en2.3m m	合格		云南省产品质量监督检验研究院
73	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	92532621MA6KGQ7P3Y	文山市富鑫建材经营部	云南省文山市新平街道大沟绞社区大景国际商贸城二期S3幢101、102、103、104、105、106号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S3.2 dn20 × en2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
74	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	92532621MA6KGQ7P3Y	文山市富鑫建材经营部	云南省文山市新平街道大沟绞社区大景国际商贸城二期S3幢101、102、103、104、105、106号	建筑排水用PVC-U管(A)(无铅)	dn75 × 2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院

75	塑料给排水管材	/	东鹏实业股份有限公司	/	92532621MA6KEJ9U70	文山市辉煌建材灯饰经营部	云南省文山市新平街道大沟绞社区大景国际建材城S16栋首一层S16-101、102、103、104、105、106	PVC-U排水管	Φ75×2.3(mm)	不合格	密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
76	塑料给排水管材	/	东鹏实业股份有限公司	/	92532621MA6KEJ9U70	文山市辉煌建材灯饰经营部	云南省文山市新平街道大沟绞社区大景国际建材城S16栋首一层S16-101、102、103、104、105、106	纳米增强PP-R给排水管(冷水)	dn25 × 2.8 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
77	塑料给排水管材	/	重庆伟星新型建材有限公司	/	92532626MA6QK3BA0K	丘北彬彬建材经营部	文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇新城区雅苑南路22号	建筑排水用PVC-U管材	dn50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
78	塑料给排水管材	/	云南央博管业有限公司	/	92532626MA6QK3BA0K	丘北彬彬建材经营部	文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇新城区雅苑南路22号	PP-R精品家装管(黑金刚系列)冷水	dn25 × en2.8mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
79	塑料给排水管材	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	给水用聚乙烯管材	PE100 dn50 × en4.6 PN: 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
80	塑料给排水管材	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	给水用聚乙烯管材	PE100 dn110 × en8.1 PN: 1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
81	塑料给排水管材	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	冷热用聚丙烯PP-R管材	S3.2 dn25 × en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
82	塑料给排水管材	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	91530421579807398W	云南联塑科技发展有限公司	云南省玉溪市江川区龙泉山生态工业园区	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	dn75 × en2.3	合格		云南省产品质量监督检验研究院
83	塑料给排水管材	91532500056990736X	红河州恒佳塑胶有限公司	云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区标准化厂房区内	91532500056990736X	红河州恒佳塑胶有限公司	云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区标准化厂房区内	排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	Φ75(AA)mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
84	塑料给排水管材	91532500056990736X	红河州恒佳塑胶有限公司	云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区标准化厂房区内	91532500056990736X	红河州恒佳塑胶有限公司	云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区标准化厂房区内	排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	Φ75mm(A)	合格		云南省产品质量监督检验研究院
85	塑料给排水管材	91532500MA6PE8XD5F	云南云塑科技有限公司	云南省红河州蒙自经开区冶金材料加工区L4号路东侧	91532500MA6PE8XD5F	云南云塑科技有限公司	云南省红河州蒙自经开区冶金材料加工区L4号路东侧	给水用聚乙烯(PE)管材	50 × 4.60 PN1.6MPa PE100	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
86	塑料给排水管材	91532500MA6PE8XD5F	云南云塑科技有限公司	云南省红河州蒙自经开区冶金材料加工区L4号路东侧	91532500MA6PE8XD5F	云南云塑科技有限公司	云南省红河州蒙自经开区冶金材料加工区L4号路东侧	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S4 dn25 × en2.8	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
87	塑料给排水管材	91532500MA6KA8LC4Y	云南雄牛塑胶科技有限公司	云南省红河州个旧市红河大道与上海路交叉口旁(红河州永和村镇建设开发有限公司内)	91532500MA6KA8LC4Y	云南雄牛塑胶科技有限公司	云南省红河州个旧市红河大道与上海路交叉口旁(红河州永和村镇建设开发有限公司内)	排水用PVC-U管材(无铅)(A)	75mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
88	塑料给排水管材	91532500MA6KA8LC4Y	云南雄牛塑胶科技有限公司	云南省红河州个旧市红河大道与上海路交叉口旁(红河州永和村镇建设开发有限公司内)	91532500MA6KA8LC4Y	云南雄牛塑胶科技有限公司	云南省红河州个旧市红河大道与上海路交叉口旁(红河州永和村镇建设开发有限公司内)	给水用聚丙烯(PP-R)管材(冷水)	dn25 × en2.8mm S4 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院

89	塑料给排水管材	/	昆明翔芝轩塑业有限公司	/	92532501MA7HFKD1N	个旧市大屯军生五金经营部	云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯街道和丰综合市场15栋1号	给水用聚乙烯(PE)管材	PE80 DN20 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
90	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	92532501MA7HFKD1N	个旧市大屯军生五金经营部	云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯街道和丰综合市场15栋1号	PVC-U 排水管(B) (无铅)	dn75mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
91	塑料给排水管材	/	昆明荣德福管材制造有限公司	云南省昆明市富民工业园内	92532522MA6L381B1X	蒙自苏氏建材	蒙自市北京路中南国际商贸城一区2幢12号	PVC-U排水管	Φ50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
92	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	92532522MA6L381B1X	蒙自苏氏建材	蒙自市北京路中南国际商贸城一区2幢12号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材(冷水管)	S5 dn20×en2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院
93	塑料给排水管材	91532500599330240M	红河州环立科技有限公司	云南省红河州开远市北郊市西北路652号	91532500599330240M	红河州环立科技有限公司	云南省红河州开远市北郊市西北路652号	高密度聚乙烯PE100级(全新料)双层复合给水管	DN20mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
94	塑料给排水管材	91532500599330240M	红河州环立科技有限公司	云南省红河州开远市北郊市西北路652号	91532500599330240M	红河州环立科技有限公司	云南省红河州开远市北郊市西北路652号	高密度聚乙烯PE100级(全新料)双层复合给水管	DN40mm PN1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
95	塑料给排水管材	915323255527426002	楚雄润丰塑业有限公司	云南省姚安县草海工业园区	915323255527426002	楚雄润丰塑业有限公司	云南省姚安县草海工业园区	给水用(PE)管	PE100 dn110×en6.6mm PN: 1.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
96	塑料给排水管材	915323255527426002	楚雄润丰塑业有限公司	云南省姚安县草海工业园区	915323255527426002	楚雄润丰塑业有限公司	云南省姚安县草海工业园区	给水用(PE)管	PE80 DN32×3.0mm PN: 1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
97	塑料给排水管材	/	安徽品冠管业有限公司	/	92532325MA6KPDQ11K	姚安县刘红梅荣事达管业经营部	云南省楚雄州姚安县栋川镇荷城北路宏诚家居建材城23栋112号商铺	PP-R管	S3.2 dn20×2.8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
98	塑料给排水管材	/	武汉欧度优品管道卫浴有限公司	湖北省武汉市黄陂区祁家湾街道戴家湾61号	92532325MA6KPDQ11K	姚安县刘红梅荣事达管业经营部	云南省楚雄州姚安县栋川镇荷城北路宏诚家居建材城23栋112号商铺	冷热水用聚丙烯(PP-R)瓷芯管	S3.2 dn20×en2.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
99	塑料给排水管材	/	江苏品升管业股份有限公司	苏州市吴江区七都临湖经济区创举路	92532325MA6GM1G2C	姚安县五金洁具零售部	云南省楚雄州姚安县栋川镇海埂屯村委会陶官屯一社(南永公路边)	给水用聚丙烯(PP-R)管材	S3.2 dn20×en2.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
100	塑料给排水管材	/	云南雄丰塑胶科技有限公司	/	92532325MA6GM1G2C	姚安县五金洁具零售部	云南省楚雄州姚安县栋川镇海埂屯村委会陶官屯一社(南永公路边)	排水用PVC-U管材	75mm×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
101	塑料给排水管材	915323240698385221	云南惠强塑料制品有限公司	云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇老高坝工业园区	915323240698385221	云南惠强塑料制品有限公司	云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇老高坝工业园区	给水用(PE)管	PE80 Φ32mm 1.25MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
102	塑料给排水管材	915323240698385221	云南惠强塑料制品有限公司	云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇老高坝工业园区	915323240698385221	云南惠强塑料制品有限公司	云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇老高坝工业园区	给水用(PE)管	PE80 Φ25mm 1.25MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
103	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	915323013230802360	楚雄市筑丰商贸有限公司	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇雄宝路丽景花园二期30-3号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S5 dn32×en2.9	合格		云南省产品质量监督检验研究院

104	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	915323013230802360	楚雄市筑丰商贸有限公司	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇雄宝路丽景花园二期30-3号	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 50 × 4.6 SDR11 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
105	塑料给排水管材	/	佛山市西商建材有限公司	/	92532301MA6KJYDT2D	楚雄市鹿城镇雪龙建材经营部	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇雄宝路725号一楼1-4间	高级PP-R健康给水管	PN=1.6MPa Φ 20×2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
106	塑料给排水管材	/	昆明云之川管业有限责任公司	/	92532301MA6KJYDT2D	楚雄市鹿城镇雪龙建材经营部	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇雄宝路725号一楼1-4间	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100级 Φ 75 × 6.8mm SDR11 1.6MPa	不合格	壁厚、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
107	塑料给排水管材	/	武汉金牛经济发展有限公司	/	92532301MA6LR4LM9J	楚雄市鹿城天蓝建材经营部	楚雄市鹿城镇福塔社区居民委员会雄宝路福仁小区1-6A商铺	PP-R健康家装冷热水管	S3.2 dn25×en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
108	塑料给排水管材	/	湖北金牛管业有限公司	/	92532301MA6LR4LM9J	楚雄市鹿城天蓝建材经营部	楚雄市鹿城镇福塔社区居民委员会雄宝路福仁小区1-6A商铺	建筑排水用PVC-U管材	dn50×2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院
109	塑料给排水管材	/	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	92532301MA6PX72M23	楚雄市鹿城镇铭丰建材经营部	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇雄宝路金康花园小区2幢一楼	PP-R冷热水管材	S3.2 dn25×en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
110	塑料给排水管材	/	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	92532301MA6PX72M23	楚雄市鹿城镇铭丰建材经营部	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇雄宝路金康花园小区2幢一楼	建筑排水用PVC-U管材	dn50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
111	塑料给排水管材	/	顾地科技股份有限公司出品生产基地：重庆顾地塑胶有限公司	/	92532300MA6NJTAUOK	楚雄高新区顾豪建材经营部	云南省楚雄高新区振兴路康家小区12号	PP-R饮用水管	dn25 × 3.5mm S3.2	合格		云南省产品质量监督检验研究院
112	塑料给排水管材	/	顾地科技股份有限公司出品生产基地：重庆顾地塑胶有限公司	/	92532300MA6NJTAUOK	楚雄高新区顾豪建材经营部	云南省楚雄高新区振兴路康家小区12号	PP-R饮用水管	dn25 × 2.8mm S4	合格		云南省产品质量监督检验研究院
113	塑料给排水管材	91534001MA6KTETD3K	云南启弘塑业有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	91534001MA6KETD3K	云南启弘塑业有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	PP-R冷水管	S4 dn25 × en2.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
114	塑料给排水管材	91534001MA6KTETD3K	云南启弘塑业有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	91534001MA6KETD3K	云南启弘塑业有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	PP-R热水管	S3.2 dn20 × en2.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
115	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	915304020776247353	玉溪远泰商贸有限公司	玉溪市红塔区秀山路滇中万商汇3幢9号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S3.2 dn25×en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
116	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	915304020776247353	玉溪远泰商贸有限公司	玉溪市红塔区秀山路滇中万商汇3幢9号	建筑排水用PVC-U管(A)(无铅)	dn75×2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
117	塑料给排水管材	/	江苏德升管业科技有限公司	吴江区临湖经济中区东环路	91530402329315884N	玉溪市钰钢商贸有限公司	云南省玉溪市红塔区秀山西路滇中万商汇10栋10号	给水用三型聚丙烯(NFPP-R)管材	S2.5 dn25 × en4.2 PN2.5MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
118	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	91530402329315884N	玉溪市钰钢商贸有限公司	云南省玉溪市红塔区秀山西路滇中万商汇10栋10号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S3.2 dn25×en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院

119	塑料给排水管材	/	武汉金牛经济发展有限公司	/	91530402753562227C	云南玉溪思源经贸有限公司	云南省玉溪市红塔区玉带街道冯井一组小独树滇中万商汇13栋9-10号	PP-R冷热水管	S3.2 dn25×en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
120	塑料给排水管材	/	湖北金牛管业有限公司	/	91530402753562227C	云南玉溪思源经贸有限公司	云南省玉溪市红塔区玉带街道冯井一组小独树滇中万商汇13栋9-10号	给水用聚乙烯(PE)管材	dn32×en3.0 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
121	塑料给排水管材	91530425MA6K9MKJ8B	云南中盛日科管道科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	91530425MA6K9MKJ8B	云南中盛日科管道科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	HDPE100级聚乙烯管材	DN25×2.3mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
122	塑料给排水管材	91530425MA6K9MKJ8B	云南中盛日科管道科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	91530425MA6K9MKJ8B	云南中盛日科管道科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	高级PP-R冷热水管	Φ25×3.5mm PN2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
123	塑料给排水管材	91530425MA6K9MKJ8B	云南中盛日科管道科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	91530425MA6K9MKJ8B	云南中盛日科管道科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	精品优质PVC-U建筑排水管材	Φ75×2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
124	塑料给排水管材	915300003437662358	云南昀泮节水科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	915300003437662358	云南昀泮节水科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 级 DN63 PN1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
125	塑料给排水管材	915300003437662358	云南昀泮节水科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	915300003437662358	云南昀泮节水科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 级 DN75 PN1.25MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
126	塑料给排水管材	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 级 dn50×en4.6mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
127	塑料给排水管材	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(无铅)	dn50×2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院
128	塑料给排水管材	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	PP-R冷热水管材	S3.2 dn25×en3.5mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
129	塑料给排水管材	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	91530425MA6NWKHKXE	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	HDPE双壁波纹管	DN200 SN8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
130	塑料给排水管材	915304253163843386	云南傲远智能环保科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区	915304253163843386	云南傲远智能环保科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区	给水用高密度聚乙烯(HDPE)钢丝网骨架双色复合管	DN110×7.5 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
131	塑料给排水管材	/	昆明傲远管业有限公司	/	915304253163843386	云南傲远智能环保科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 级 DN63×5.8mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
132	塑料给排水管材	915304253163843386	云南傲远智能环保科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区	915304253163843386	云南傲远智能环保科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区麦子田片区	HDPE缠绕结构壁管(白色,B型结构壁)	DN300 SN8	合格		云南省产品质量监督检验研究院
133	塑料给排水管材	91530425MA6P1KKLXC	云南联帆建材科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	91530425MA6P1KKLXC	云南联帆建材科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	PVC-U建筑用排水管材	Φ50×2.3mm	不合格	拉伸屈服应力、落锤冲击试验(0℃)	云南省产品质量监督检验研究院
134	塑料给排水管材	91530425MA6P1KKLXC	云南联帆建材科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	91530425MA6P1KKLXC	云南联帆建材科技有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区麦子田片区	PVC-U建筑用排水管材	Φ50×1.8mm	不合格	拉伸屈服应力、落锤冲击试验(0℃)	云南省产品质量监督检验研究院

135	塑料给排水管材	/	/	/	914201001777275556	中国一冶集团有限公司	云南师范大学文明新村（昆明市五华区一二一大街298号）（抽样地址）	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	DN300 SN8	不合格	平均内径、最小内层壁厚、最小层压壁厚、冲击性能	云南省产品质量监督检验研究院
136	塑料给排水管材	91530127MA6NPWL815	云南尚瑞盈管业有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区官军路中段南侧	91530127MA6NPWL815	云南尚瑞盈管业有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区官军路中段南侧	PE100级给水管（全新料）	DN25×1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
137	塑料给排水管材	91530127MA6NPWL815	云南尚瑞盈管业有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区官军路中段南侧	91530127MA6NPWL815	云南尚瑞盈管业有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区官军路中段南侧	PE100级给水管（全新料）	DN20×1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
138	塑料给排水管材	91530127688584779K	云南泉塑实业有限公司	云南省昆明市嵩明县月家村委会梨花村村民厂房	91530127688584779K	云南泉塑实业有限公司	云南省昆明市嵩明县月家村委会梨花村村民厂房	给水用聚乙烯(PE100)管材	PE100 Φ40mm PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
139	塑料给排水管材	91530127688584779K	云南泉塑实业有限公司	云南省昆明市嵩明县月家村委会梨花村村民厂房	91530127688584779K	云南泉塑实业有限公司	云南省昆明市嵩明县月家村委会梨花村村民厂房	PVC-U排水管	Φ110(A)	不合格	壁厚、密度、拉伸屈服应力	云南省产品质量监督检验研究院
140	塑料给排水管材	91530127MA6KJUH8T	云南胜川塑业有限责任公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区装备制造2号路广田智控园BQ15-16栋	91530127MA6KJUH8T	云南胜川塑业有限责任公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区装备制造2号路广田智控园BQ15-16栋	HDPE给水用聚乙烯管	PE100 Φ25mm×2.3mm 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
141	塑料给排水管材	915301116812707935	云南成友工贸有限责任公司	云南省昆明市官渡区中林建材城F区13幢5-7号	915301116812707935	云南成友工贸有限责任公司	云南省昆明市官渡区中林建材城F区13幢5-7号	HDPE给水用聚乙烯管	PE100 Φ32mm×3.0mm 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
142	塑料给排水管材	9153010055014069XG	云南皓齐塑胶管业有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处海子村委会新村村民小组	9153010055014069XG	云南皓齐塑胶管业有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处海子村委会新村村民小组	HDPE给水用聚乙烯管	PE100 Φ25mm×2.3mm 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
143	塑料给排水管材	91530127MA6KJUH770	云南辰润工贸有限责任公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区装备制造2号路广田智控园GT13-14栋	91530127MA6KJUH770	云南辰润工贸有限责任公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区装备制造2号路广田智控园GT13-14栋	HDPE给水用聚乙烯管	PE100 Φ32mm×3.0mm 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
144	塑料给排水管材	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	给水用聚乙烯(PP-R)热水管	S3.2 dn25×en3.5mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
145	塑料给排水管材	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	给水用埋地HDPE管材	PE100 dn50×en4.6mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
146	塑料给排水管材	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	建筑排水用PVC-U管材	dn50×en2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
147	塑料给排水管材	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	915303000776295282	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市开发区老320国道南侧南海子工业园	给水用聚乙烯(PP-R)冷水管	S4.0 dn25×en2.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
148	塑料给排水管材	/	武汉金牛经济发展有限公司	/	91530302MA6Q0Q352X	曲靖鼎诺商贸有限公司	云南省曲靖市麒麟区文华街道珠江源大道(南)728号	建筑排水用PVC-U管材	dn50×en2.0	合格		云南省产品质量监督检验研究院
149	塑料给排水管材	/	武汉金牛经济发展有限公司	/	91530302MA6Q0Q352X	曲靖鼎诺商贸有限公司	云南省曲靖市麒麟区文华街道珠江源大道(南)728号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S3.2 dn25×en3.5	合格		云南省产品质量监督检验研究院
150	塑料给排水管材	/	深圳联谊联靖塑胶有限公司	/	92530302MA6KPKJD4F	曲靖市麒麟区联荣水暖配件经营部	云南省曲靖市麒麟区白石江街道闽南灯饰城B2-3号	PP-R热水管	DN32×4.4mm PN2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院

151	塑料给排水管材	/	昆明翔芝轩塑业有限公司	/	92530111MA6P33E8XK	昆明市官渡区创威建材经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处中林建材城G区2栋3号	给水用聚乙烯(PE)管	PE100 DN25 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
152	塑料给排水管材	/	昆明翔芝轩塑业有限公司	/	92530111MA6P33E8XK	昆明市官渡区创威建材经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处中林建材城G区2栋3号	给水用聚乙烯(PE)管	PE100 DN20 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
153	塑料给排水管材	915301220724511778	昆明西顿管道制造有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地	915301220724511778	英菲特管道(西顿直营店)	美林家装广场1号门18-20号	PVC排水管	Φ75×2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
154	塑料给排水管材	915301220724511778	昆明西顿管道制造有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地	915301220724511778	英菲特管道(西顿直营店)	美林家装广场1号门18-20号	PVC排水管	Φ50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
155	塑料给排水管材	/	云南尚柯管业有限公司	/	92530111MABN6UQP29	官渡区商齐汇建材经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区1幢13号	给水用聚乙烯(PE)管	PE100 Φ32 × 3.0mm SDR11 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
156	塑料给排水管材	/	云南尚柯管业有限公司	/	92530111MABN6UQP29	官渡区商齐汇建材经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区1幢13号	给水用聚乙烯(PP-R)管	Φ25 × 2.8mm S4.1 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
157	塑料给排水管材	92530111MABN6UQP29	云南雄泰塑胶科技有限公司	云南省昆明市晋宁区上蒜片区基地厂房	91534001MA6K6MJ774	云南雄泰塑胶科技有限公司(中林建材市场直营店)	中林建材城H区3栋8-10号	PE100级给水管	PE100 DN32 PN1.6MPa	不合格	平均外径、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
158	塑料给排水管材	92530111MABN6UQP29	云南雄泰塑胶科技有限公司	云南省昆明市晋宁区上蒜片区基地厂房	91534001MA6K6MJ774	云南雄泰塑胶科技有限公司(中林建材市场直营店)	中林建材城H区3栋8-10号	PE100级给水管	PE100 DN20 PN1.6MPa	不合格	氧化诱导时间(210℃)、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
159	塑料给排水管材	/	云南尚瑞盈管业有限公司	/	92530111MA6NB YX018	官渡区晶荣华建材经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区7-17号	PE100级给水管	PE100 DN40 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
160	塑料给排水管材	/	云南尚瑞盈管业有限公司	/	92530111MA6NB YX018	官渡区晶荣华建材经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区7-17号	PE100级给水管	PE100 DN32 PN1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
161	塑料给排水管材	/	云南滇龙塑胶科技有限公司	/	91530111MA6P0H138L	云南管建塑胶科技有限公司	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区7幢1号	给水用聚丙烯PP-R管	Φ25 × 2.8mm PN: 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
162	塑料给排水管材	/	云南滇龙塑胶科技有限公司	/	91530111MA6P0H138L	云南管建塑胶科技有限公司	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区7幢1号	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管	Φ50×2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
163	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	91530111MA6PX6GD5U	云南亿衡建材有限责任公司	官渡区中林建材城H区6幢2号	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	S4 dn25×2.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
164	塑料给排水管材	/	云南联塑科技发展有限公司	/	91530111MA6PX6GD5U	云南亿衡建材有限责任公司	官渡区中林建材城H区6幢2号	PVC-U 排水管(B)	dn50×1.8mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
165	塑料给排水管材	/	杭州久阳塑胶管业有限公司	/	92530111MA6KB P5F9X	昆明市官渡区久阳建材经营部	昆明市官渡区中林建材城G区10幢1号	PE100给水管	dn32 × 3.0mm 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院

166	塑料给排水管材	/	杭州久阳塑胶管业有限公司	/	92530111MA6KB P5F9X	昆明市官渡区久阳建材经营部	昆明市官渡区中林建材城G区10幢1号	PE100给水管	PE100 DN63 × 5.8mm 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
167	塑料给排水管材	/	云南厦宝科技有限公司	/	92530111MA6MP 8954G	昆明市官渡区思德建材经营部	昆明市官渡区昌宏路中林建材城管材专营区3栋4、5、10号	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 Φ 25 × 2.3mm 1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
168	塑料给排水管材	/	云南厦宝科技有限公司	/	92530111MA6MP 8954G	昆明市官渡区思德建材经营部	昆明市官渡区昌宏路中林建材城管材专营区3栋4、5、10号	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 Φ 32 × 3.0mm PN: 1.6MPa	不合格	平均外径、灰分	云南省产品质量监督检验研究院
169	塑料给排水管材	/	云南和世塑胶管业有限公司	/	92530111MA6L2 AQY98	昆明市官渡区全博建筑材料经营部	昆明市官渡区昌宏路中林建材城综合交易2区2幢12-13号	PPR给水管(冷水)	Φ 25 × 2.8mm PN: 1.6MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
170	塑料给排水管材	/	云南和世塑胶管业有限公司	/	92530111MA6L2 AQY98	昆明市官渡区全博建筑材料经营部	昆明市官渡区昌宏路中林建材城综合交易2区2幢12-13号	PPR给水管(热水)	Φ 25 × 3.5mm PN2.0MPa	合格		云南省产品质量监督检验研究院
171	塑料给排水管材	91530103MA6K3971 X6	云南狮拓管业有限公司	中林建材城G区1栋6-7号	91530103MA6K3 971X6	云南狮拓管业有限公司(中林建材市场直营店)	中林建材城G区1栋6-7号	HDPE100级聚乙烯管材	DN32 × 3.0mm PN1.6MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
172	塑料给排水管材	9153011168127079 35	云南成友工贸有限责任公司	官渡区中林建材城F区13幢5-7号	9153011168127 07935	云南成友工贸有限责任公司(中林建材城直营店)	官渡区中林建材城F区13幢5-7号	成友牌给水用聚乙烯(PE)管材	Φ 25mm × 2.3mm 1.6MPa PE100	合格		云南省产品质量监督检验研究院
173	塑料给排水管材	9153011168127079 35	云南成友工贸有限责任公司	官渡区中林建材城F区13幢5-7号	9153011168127 07935	云南成友工贸有限责任公司(中林建材城直营店)	官渡区中林建材城F区13幢5-7号	成友牌给水用聚乙烯(PE)管材	Φ 50mm × 4.6mm 1.6MPa PE100	合格		云南省产品质量监督检验研究院
174	塑料给排水管材	/	昆明宥同塑胶有限公司	/	91530111MA6ME 7FA0H	昆明宥同管业有限公司小板桥第一分公司	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路中林建材城F区11幢1-3号	排水用硬氯乙烯管材	Φ 50mm × 2.0mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
175	塑料给排水管材	/	昆明宥同塑胶有限公司	/	91530111MA6ME 7FA0H	昆明宥同管业有限公司小板桥第一分公司	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路中林建材城F区11幢1-3号	排水用硬氯乙烯管材	Φ 75 × 2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院
176	塑料给排水管材	/	云南楠泰管业有限公司	/	91530111MA6MX YAM47	昆明多联多了管业有限公司	昆明市官渡区中林建材城F区1幢20号	PE100级给水管	Φ 32mm × 1.6MPa PE100	合格		云南省产品质量监督检验研究院
177	塑料给排水管材	/	云南楠泰管业有限公司	/	91530111MA6MX YAM47	昆明多联多了管业有限公司	昆明市官渡区中林建材城F区1幢20号	给水用聚乙烯(PE)管	Φ 50mm × 1.25MPa a PE100	合格		云南省产品质量监督检验研究院
178	塑料给排水管材	92530121MA6KGLMY 9Q	呈贡骏燕塑胶管件厂	呈贡乌龙街道下可乐社区牛头山(原昆明农药有限公司内)	92530121MA6KG LMY9Q	呈贡骏燕塑胶管件厂(中林建材城直营店)	昆明市中林建材城F区1幢26号	PP-R冷水管	25 × 2.8 PN1.6	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
179	塑料给排水管材	92530121MA6KGLMY 9Q	呈贡骏燕塑胶管件厂	呈贡乌龙街道下可乐社区牛头山(原昆明农药有限公司内)	92530121MA6KG LMY9Q	呈贡骏燕塑胶管件厂(中林建材城直营店)	昆明市中林建材城F区1幢26号	PE给水管	PE80 Φ 25 × 2.3mm 1.25MPa	不合格	灰分	云南省产品质量监督检验研究院
180	塑料给排水管材	/	日丰企业(重庆)有限公司	/	92530302MA6KP KJD4F	曲靖市麒麟区联荣水暖配件经营部	云南省曲靖市麒麟区白石江街道闽南灯饰城B2-3号	PVC-U高层建筑排水管	dn75 × 2.3mm	合格		云南省产品质量监督检验研究院