

临沧市发展和改革委员会文件

临发改复〔2022〕44号

临沧市发展和改革委员会关于临沧市公安局 业务技术用房 10 千伏供电配电系统技术 改造项目可行性研究报告的批复

市公安局：

《关于给予审批临沧市公安局业务技术用房 10 千伏供电配电系统技术改造项目可行性研究报告的函》（临公函〔2022〕6 号）收悉，根据《政府投资条例》相关规定，经研究，现批复如下：

一、同意临沧市公安局业务技术用房 10 千伏供电配电系统技术改造项目可行性研究报告。临沧市公安局业务技术用房于 2016 年 3 月建成投入使用，配备有 2 台 1600 千伏安变压器，一

主一备，机房设计用电量为 269 千瓦。随着公安大数据、雪亮工程、边境立体化防控体系技防项目的实施，中心机房正在改造升级，改造升级完成后业务技术用房整体最大用电负荷将达到约 2255 千瓦，现有主供变压器已经不能满足大楼整体正常运行需求，实施供电配电系统技术改造十分迫切和必要。项目可行性研究报告编制规范，达到深度要求，研究范围和内容全面，原则同意该项目可行性研究报告。

二、建设地点

临翔区凤翔街道章嘎社区汀旗路 128 号。

三、建设性质

改造。

四、建设单位

临沧市公安局。

五、建设规模及内容

新增室外 10 千伏箱式变压器 2 台，每台 1250 千伏安，高压进线柜 2 台，低压出线柜 4 台，市电和柴油发电机联络柜 1 台；新建 10 千伏电缆排管路径 189.4 米，电缆转角井 2 座，电缆三通井 2 座；新装变压器到中心机房的低压电缆 9 个回路 13 根电缆及桥架，桥架长度 109.25 米，电缆总长 1420.25 米。

六、投资估算及资金来源

项目估算总投资 198.5 万元，资金来源通过申请上级补助、单位自筹多渠道解决。

七、建设年限

2022 年。

八、相关要求

（一）该项目代码为：2201-530900-04-01-831074，请项目建设单位及时通过在线审批监管平台报备项目开工、动态进度、项目竣工等基本信息。

（二）如需对本项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照规定办理。

（三）接文后，请抓紧开展下一步初步设计等工作，并按基本建设程序报批。

附件：招标方案审批意见



招标方案审批意见

建设工程名称：临沧市公安局业务技术用房 10 千伏供电配电系统技术改造项目
 项目代码：2201-530900-04-01-831074

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							√
建筑工程							√
安装工程							√
监理							√
设备							√
重要材料							√
其他							√

审批部门审批意见说明：

根据临沧市公安局业务技术用房 10 千伏供电配电系统技术改造项目招标基本情况表，批复如下：

1. 该项目的设计、建筑工程、安装工程、监理、设备、重要材料和其他不采用招标方式。
2. 该项目不涉及勘察。



2022年01月27日

